WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MIRBI IP44 SURFACE 2.0

175588W5

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



IP44

Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; surface blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; cache opale en PMMA ; RAL 9010 ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP44 ; Classe 1 ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Blanc mat + PMMA clair/opalin
RAL 9010 [a]
IP44
Intérieur
640 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal
UGR ≤ 25
CIE flux code: 39 69 89 84 100

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 7.2 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 90 mm
largeur 90 mm
hauteur 75 mm
0.5 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

['175588W5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com