



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP44



Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; surface blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; cache opale en PMMA ; RAL 9010 ; PCB ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP44 ; Classe 1 ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Blanc mat + PMMA clair/opalin
RAL 9010 ^a
IP44
Intérieur
640 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 39 69 89 84 100


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 7.2 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 90 mm
largeur 90 mm
hauteur 75 mm
0.5 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.