



**PROGETTO**

---

**TIPO**

---

**NOTA**

---

**QUANTITÀ**


---

**DATA**

---



Apparecchio da parete a plafone cilindrico in alluminio; superficie in Rame; verniciato a umido; spazzolato; distribuzione della luce diretta/ indiretta; PCB 3-step binning; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; alette per la regolazione dell'angolo del fascio luminoso incluse; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducre o da un professionista con autorizzazione esplicita;



**GENERALE**

Parete \_\_\_\_\_  
Surface \_\_\_\_\_  
Rame \_\_\_\_\_  
IP20 \_\_\_\_\_  
Interno \_\_\_\_\_  
totale 920 lm \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_  
CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_

**OTTICO**

Variable \_\_\_\_\_

**DATI ELETTRICI**

phase-cut dim \_\_\_\_\_  
220 - 240 V \_\_\_\_\_  
sistema 11.0 W \_\_\_\_\_  
Classe 1 \_\_\_\_\_

**DATI FISICI**

diametro 150 mm \_\_\_\_\_  
altezza 100 mm \_\_\_\_\_  
0.69 kg \_\_\_\_\_


**Fattore di manutenzione**

Tempo di funzionamento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Fattore di manutenzione

LMF<sup>a</sup> Fattore di manutenzione dell'apparecchio

RSMF<sup>a</sup> Fattore di manutenzione del locale

LLMF Fattore di manutenzione del flusso luminoso

LSF Fattore di sopravvivenza della lampada

<sup>a</sup>Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.